Aqa Drink TC200

EDAFIM BWT GROUP | Mineralized Water Dispensers

CARTOUCHE FILTRANTE

La cartouche filtrante BWT AQA DRINK Filtered Water Care améliore l'eau potable en éliminant les particules et les substances pouvant altérer le goût et l'odeur, comme le chlore.

Grâce à sa membrane d'ultrafiltration intégrée, elle retient jusqu'à 99,9999 % des bactéries et réduit les microplastiques jusqu'à 0,001 mm, garantissant ainsi une hygiène optimale.

Ce filtre est particulièrement adapté aux eaux très douces (moins de 5 °dH) et peut être raccordé directement au réseau d'eau froide, via un mitigeur 3 voies AQA DRINK ou un distributeur d'eau AQA DRINK.

Informations Générales		**TC200**
Code article		Inconnu
Capacité filtre		8,000
Équipement	**Connection**	**TC200**
Tête de filtre Aqa Drink*	3/8" x 3/8" (male thread)	Inconnu
Tête de filtre Aqa Drink PA*	8 mm x 8 mm (John Guest)	812590

Conditions de Fonctionnement		**TC200**
Plage de pression de fonctionnement	bar	2-8
Pression d'entrée de l'eau	bar	> 1.2
Température (min–max)	°C	+4 à 30
Température ambiante (min–max)	°C	+4 à +40
Température ambiante pendant le stockage / transport (min–max)	°C	-20 à +40
Débit nominal	l/h	180
Position de fonctionnement	-	Vertical
Disposition & Poids		**TC200**
Hauteur totale sans support de montage murale	mm	360
Hauteur totale avec support de montage murale	mm	385
Hauteur jusqu'au centre de raccordement	mm	306
Ø Cartouche filtrante	mm	88
Poids approximatif de la cartouche flitrante	kg	0.8 / 1.3

LES MULTIPLES ÉTAPES DU PROCESSUS DE FILTRATION :

- **Filtration primaire :** Élimine les particules comme le sable ou la rouille.
- **Filtration au charbon actif :** réduit les substances altérant le goût et l'odeur, comme le chlore.
- **Ultrafiltration :** retient les bactéries et élimine les plus fines particules, comme les microplastiques.

* La capacité de filtration indiquée est valable dans des conditions de laboratoire normalisées. En conditions réelles d'utilisation, la capacité peut varier. La capacité de filtration indiquée est valable dans des conditions de laboratoire normalisées. En conditions réelles d'utilisation, elle peut varier selon différents paramètres. Remplacez la cartouche filtrante lorsque la capacité est atteinte, que le débit diminue sensiblement, et au minimum tous les 6 mois.